



NOTA:

CADA TUBERÍA NO METÁLICA (PVC) DE CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA, DEBERÁ LLEVAR UN ALAMBRE CON FORRO VERDE O DESNUDO EN TODO SU RECORRIDO, ADICIONAL AL CONDUCTOR NEUTRAL (BLANCO). SE DEBERÁN CONECTAR LAS CAJILLAS METÁLICAS DE CONEXIÓN A TIERRA AL CONDUCTOR CON FORRO VERDE O DESNUDO, EL CUAL SERÁ DEL TAMAÑO INDICADO POR LA TABLA RIE DE CALIBRE MÍNIMO DE CONDUCTORES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA DE CANALIZACIONES Y EQUIPOS.



Esquema Simplificado de un Sistema de Tierra para Acometida Sencilla

ELEKTRA NORESTE, S.A.

MANUAL DE NORMAS Y CONDICIONES

NS-4-28

FECHA APROB.:
DIC-08

REVISADO POR:
HLCW

VERSIÓN:
3,1

PÁG.:
P-28